

**АКТ обследования**  
состояния узла учета газа

п. Радченко

«22» 06 2021 г.

**ООО "Теплый двор"**

(52-4-2685/19 от 01.08.2019 г.)

договор поставки газа (№, дата)

Котельная п. Радченко, Тверская область, Конаковский район, пгт. Радченко, д. 79

Точка подключения, адрес

Комиссия в составе:

Представители: ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» инженер по метрологии ТУ г. Конаково Сергеев А.Г.

в присутствии:

Диримова Валентина Д.А.

<Ответственное лицо - представитель потребителя газа. Должность, ФИО>

Произвела проверку узла учета газа:

**УЗЕЛ УЧЕТА ГАЗА: СПГ-761/СТГ-80-400**

Тип прибора	Модель	Заводской №	Диапазон измерения, max, min	Дата последней поверки/ Дата очередной поверки	Показания параметров газа		Пломба №
					По УУГ	По контрольным приборам	
Вычислитель	СПГ-761	7756		13.11.2018	м <sup>3</sup>	-----	АС 307524
				13.11.2022			
Счетчик газа	СТГ-80-400	193	400 м <sup>3</sup> /час	14.06.2019	м <sup>3</sup>	-----	АС 307521
			80 м <sup>3</sup> /час	14.06.2025			АС 307522
Датчик абсолютного давления	МИДА-ДА 13П-01	08246042	0,6 МПа	28.11.2019	кгс/см <sup>2</sup>		АС 778284
			0 МПа	28.11.2022			АС 778285
Датчик температуры	ТС035- Pt100.A4.80	660	+ 80 °С	01.04.2021	°С		АС 799339
			- 50 °С	01.04.2023			АС 779340

НАЛИЧИЕ БАЙПАСНОЙ ЛИНИИ ИТ №1 опломбирован пломбой №158670.

**ГАЗОПОТРЕБЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (перечень, в работе/отключено)**

Котлы Super RAC 2910 – 3 шт.

**СОСТОЯНИЕ ПЛОМБИРОВКИ УЗЛА УЧЕТА ГАЗА:** в соответствии

КОМИССИЕЙ ПРОИЗВЕДЕНО: компания османовича Раиса  
исполнительная команда на вводной задвиге в газовой  
комиссии в соответствии.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»

А / Сергеев А.Г. /

С актом ознакомлен  
ООО «Теплый двор»

Сергеев / Валентина Д.А.